



महाराष्ट्र शासन



छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर

फोन नं.०२३१-२६४४३५२

Mail ID- ddo2422cpr@gmail .com

जा.क्र.छप्रसरुको/बांधकाम विभाग /Air Blower दरपत्रक/ 2086-CPR /२३ दि 20/१२/२०२३ प्रति,

विषय:-छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालयातील सांडपाणी प्रकियामधील Without Motor Air Blower नविन बसविण्यासाठी दरपत्रके सादर करणेबाबत...

संदर्भ:- या कार्यालयाची मंजूर टिपणी दिनांक /१२/२०२३

उपरोक्त विषयास अनुसरुन छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालयाच्या आवारातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आहे. सदरील प्रकल्प ३.० लक्ष क्षमतेचा आहे. सदरील प्रकल्पामधील प्रकल्पामधील Without Motor Air Blower नविन बसविण्यासाठी दरपत्रक मागविण्यात येत आहे.

रुग्णालयातील सांडपाणी प्रकिया प्रकल्पामधील Without Motor Air Blower बसविण्यासाठी खालीलप्रमाणे तपशीलवार माहिती आहे.

अ.क्र.	तपशील	
०१	Blower Type	Twin Lobe type
०२	Blower Capacity	१७० m ^३ /h
०३	PR	५००m bar
०४	Blower Speed	१४३४ RPM
०५	Noise Distance	९० DBA
०६	Blower Quantity	०२ No.

अटी शर्ती

- १) पुरवठा धारकाचे जीएसटी रजिस्ट्रेशन असणे आवश्यक
- २) ITR-२०२२-२३ भरण्यात आलेले असावे.
- ३) पुरवठादाराने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडील ०५ लाखाच्या वरील इलेक्ट्रीक व मॅकेनिकल बाबत कामकाज केलेलेचा अनुभव आवश्यक आहे.
- ४) दरपत्रकामधील दर हे सर्व करासहित असावेत .
- ५) न्युनतम प्राप्त पुरवठादारास Without Motor Air Blower बसविण्याचे कार्यादेश देण्यात येतील
- ६) पुरवठादारास कार्यादेश प्राप्त होताच सदरील Without Motor Air Blower १५ दिवसामध्ये स्थापित करुन सुस्थितीत चालू असलेल्याचा अहवाल सादर करावा.
- ७) सदरील अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अनुदान उपलब्ध असल्यास देयक अदा करण्यात येतील.

८) सदरील दरपत्रके दिनांक २० /१२/२०२३ पासून दिनांक २१/१२/२०२३ पर्यंत संध्याकाळी ५.०० वाजेपर्यंत सी.पी.आर. कोल्हापूर येथे सादर करावीत.


(डॉ. सुदेश गुरव)
अधिष्ठाता

छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर

Copy for publishing on Website

Dr. Sudesh Gandam, Professor & Head, Dept. of PSM and President, Website Development Committee,
R.C.S.M.G.M.C. Kolhapur,